

ALARME TYPE 2B PR Référence : 09806

RESUME

L'alarme incendie type 2b principal (Pr) est dédiée aux ERP associés aux systèmes de sécurité incendie (SSI) de catégorie C, D ou E. Cet équipement en ABS V0 blanc est compact (L. 150 x P. 53 x H. 265 mm) et il pèse 830 g. Il peut gérer jusqu'à 200 BAAS Sa et 2 à 8 boucles de [déclencheurs manuels rouges pour les incendies](#).

Il fonctionne même en cas de coupure de courant. Il s'utilise en intérieur et ne doit pas être visible pour les individus autres que le personnel. Il offre la diffusion de son alarme dans les établissements pour évacuer les individus potentiellement en danger.

Il est également connu sous le nom bloc autonome d'alarme sonore (BAAS) de type 2b principal. Le BAAS Pr dispose de 3 états d'alarmes.

Les points forts :

- 2 à 8 boucles
- 200 BAAS Sa
- Norme NF C48-150

DECLINAISONS

Modèle
2 boucles
4 boucles
8 boucles

DESCRIPTION

À quoi sert l'alarme incendie type 2b ?

L'alarme type 2b en ABS blanc, offre une gestion de 2, 4 ou 8 déclencheurs manuels et peut commander jusqu'à 200 BAAS Sa, qu'il soit lumineux ou non. Ce système prévient des dangers et favorise la sécurité des individus qui se trouvent dans le bâtiment.

Cet appareil s'utilise dans les ERP, qui nécessitent d'une alarme associée aux SSI de catégorie C, D ou E. La catégorie de SSI dépend de la nature, et de la catégorie de l'ERP. Par exemple, une alarme incendie de type 2B s'installe dans les bibliothèques, les centres d'archives, etc. Un BAAS Satellite (Sa) doit être relié à cette alarme et doit pouvoir diffuser le signal d'alerte.

Cette alarme prend peu de place, ses dimensions sont L. 265 x l. 150 x H. 265 mm et elle possède un poids léger de 830 g. Elle est alimentée par une batterie à pile (incluse).

Par conséquent, même en cas de rupture de câbles ou encore d'une coupure de courant, le BAAS Pr ne cessera de fonctionner. Son autonomie est de 12 heures en mode veille et de 5 minutes en mode alarme. De plus, une clé de déverrouillage est aussi incluse, elle s'utilise au dos de l'appareil.

L'alarme peut être raccordée à 3 tableaux de synthèse non secourus et 10 tableaux de synthèse secourus.

L'installation de ce type d'alarme doit se faire par un professionnel et son raccordement avec des BAAS Sa et des déclencheurs manuels aussi.

Prozon a sélectionné pour vous des [déclencheurs manuel incendie](#) et des [BAAS](#).

En savoir plus sur le baas incendie type 2B

L'alarme incendie type 2b dispose de 3 états d'alarmes distincts. L'état se déclenche lorsqu'une des boucles de détection est ouverte.

L'alarme restreinte

Cet état d'alarme se caractérise par 2 clignotements successifs du voyant, afin d'évacuer toutes les personnes se trouvant dans un lieu. L'alarme retentit entre 0 à 5 minutes, sa durée est réglable. Si le bouton "Acquittement processus" est enclenché, le processus est interrompu. L'alarme retourne à son état de veille quand toutes les boucles de détections sont fermées.

L'alarme générale

Cet état d'alarme dispose d'une durée de 5 minutes, qui ne peut s'interrompre. Elle signale par ailleurs une évacuation générale. Lors de ce processus, le voyant allumé reste fixe.

L'alarme neutre

L'état d'alarme neutre est le dernier état d'alarme possible. Avec un voyant qui clignote régulièrement, cela définit une situation dans laquelle une boucle est toujours ouverte et la durée d'alarme générale a été dépassée. Dans ce cas, un bloc autonome ne peut pas assurer l'état d'alarme générale. Le retour à l'état de veille pourra se faire lorsque toutes les boucles seront fermées.

Attention, lorsque le bouton "Évacuation générale" est appuyé, seulement le bouton "Acquittement processus" peut mettre en place l'état de veille.

Une notice de montage est incluse dans l'emballage de l'alarme de type 2b pour faciliter son installation.

Il est impératif que vos équipements d'alarmes soient toujours normés pour pouvoir les utiliser, notre BAAS Pr répond aux normes CE. Elle est également conçue selon la norme NF C

48-150, qui indique les règles et les essais que les BAAS doivent respecter.

Afin d'aménager au mieux vos ERP et d'être équipé en cas de danger, nous vous recommandons la gamme des [extincteurs pour professionnels](#), le [déclencheur manuel noir](#) ou le [boîtier PPMS](#) si vous êtes un établissement scolaire. D'autres équipements sont à pourvoir tels que la [pelle pour sapeurs-pompiers](#) et le [sable ignifugé pour bac plastique](#).

À Lire : [La sécurité incendie en entreprise](#).

Caractéristiques de l'alarme type 2b

Couleur : Blanc

Dimensions :

- Longueur : 150 mm
- Profondeur : 53 mm
- Hauteur : 265 mm

Alimentation : pile (incluse)

Nombre de zones d'entrées :

- 2
- 4
- 8

Norme : NF C 48-150